

Référence: 3RT1916-2CH11

SEMI-CONDUCTEURS À DEUX FILS
TEMPS RELAIS PLAGE DE 0,05 S ... 1 NO,
AC / DC 90 ... 240 V, ON-DELAY, AVEC
VARISTOR POUR MONTAGE SUR
CONTACTEURS T.S00

Achat de Electric Automation Network



Caractéristiques techniques générales:		
Nom de marque produit		SIRIUS
Désignation du produit		relais temporisé
Taille du contacteur combinable spécifique aux entreprises		S00
Fonction produit		
Montage étoile/triangle		Non
sur les sorties de relais Mommuation retardée/ instantanée		Non
Constituant du produit Sortie à semiconducteur		Oui
Extension produit		
en option Télécommande		Non
nécessaire Télécommande		Non
Temps réglable	s	0,05 ... 1
Température ambiante en service	°C	-25 ... +60
Codage d'identification des matériels électriques selon DIN 40719 complétée par CEI 204-2 selon CEI 750		K
Codage d'identification des matériels électriques selon EN 61346-2		K
Fonction commutation:		
Fonction de commutation		
Retard à l'appel		Oui

Contact de passage à la fermeture		Non
à cycle fixe début avec impulsion		Non
à cycle fixe fixe début avec pause		Non
retardé à la retombée		Non
à cycle fixe variable début avec impulsion		Non
à cycle fixe variable début avec pause		Non
avec signal de commande		
— Retard cumulatif à l'appel		Non
— passage au déclenchement		Non
— retardé à la retombée		Non
Circuit auxiliaire:		
Nombre de contacts NF		
à commutation retardée		0
à commutation instantanée		0
Nombre de contacts NO		
à commutation retardée		1
à commutation instantanée		0
Nombre d'inverseurs		
à commutation retardée		0
à commutation instantanée		0
Montage/ fixation/ dimensions:		
Largeur	mm	45
Hauteur	mm	38
Profondeur	mm	38
Raccordements/ Bornes:		
Type du raccordement électrique		
pour circuits auxiliaire et de commande		raccordement à vis
Certificats/ homologations:		
General Product Approval	EMC	Functional Safety/Safety of Machinery
		Baumusterprüfbescheinigung
Declaration of Conformity	Test Certificates	Shipping Approval
	spezielle Prüfbescheinigungen	
Shipping Approval		other
		sonstig Umweltbestätigung
other		
Bestätigungen		

