

Referência: 3TC4817-0AY80-0AC1

CONTATOR TAMANHO 4 2-POLE DC-3 e
5, 75 A AUX. SWITCHES 22 (2NA + 2NF)
70 V DC 0,8 ... 1,1 V

A partir de Electric Automation Network



Dados técnicos gerais:	
Tamanho do contactor	4
Quantidade de pólos	2
Identificação do meio de produção segundo a DIN 40719 ampliada segundo a norma IEC 204-2 segundo a IEC 750	K
Identificação do meio de produção segundo a DIN EN 61346-2	Q
Classe de protecção IP	IP00
Temperatura ambiente durante o funcionamento	-25 ... +55 °C
Circuito de corrente de comando/ ativação:	
Tipo de tensão	CC
Tensão de alimentação de comando	
com DC Valor estipulado	70 ... 70 V
Circuito de corrente principal:	
Número de contactos de fecho para contactos principais	2
Número de contactos de abertura para contactos principais	0
Corrente de funcionamento	
com DC-3 com DC-5	
— com 440 V Valor estipulado	75 A
— com 220 V Valor estipulado	75 A
— com 600 V Valor estipulado	75 A

— a 750 V Valor estipulado	75 A	
Potência de funcionamento		
com DC-3 com DC-5		
— com 110 V Valor estipulado	6,5 kW	
— com 220 V Valor estipulado	13 kW	
— com 440 V Valor estipulado	27 kW	
— com 600 V Valor estipulado	38 kW	
— a 750 V Valor estipulado	45 kW	
Circuito de corrente secundário:		
Linha característica e letras identificadoras para elementos de comutação	22	
Número de contactos de fecho para contactos auxiliares	2	
Número de contactos de abertura para contactos auxiliares	2	
Número de comutadores para contactos auxiliares	0	
Conexões/ terminais:		
Execução da ligação eléctrica para circuito principal	ligação aparafusada	
Execução da ligação eléctrica para circuito de corrente auxiliar e de controlo	ligação aparafusada	
Dados mecânicos:		
Tipo de fixação	fixação de parafusos	
Tipo de fixação Montagem em série	Sim	
Largura	100 mm	
Altura	177,5 mm	
Profundidade	184 mm	
Certificados/ Homologações:		
General Product Approval	Functional Safety/Safety of Machinery	Declaration of Conformity
Baumusterprüfbescheinigung		
Test Certificates	Shipping Approval	other
spezielle Prüfbescheinigungen	sonstig	Bestätigungen